


Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездная проверка в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«22» декабрь 2024 г., 74250061000215534328

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

Гл. корпус



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Саткинскому и Катав-Ивановскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Челябинской области

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«17» июль 2025 г., 12 час. 00 мин. № 2506/004-74/56-П/ПВП

(дата и время составления документа)

Челябинская область, г. Сатка, ул. имени 100-летия "Комбината "Магnezит", д.7

(место составления документа)

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности**

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездная проверка от «30» июль 2025 г., № 2506/004-74/56-П/РВП, учетный номер проверки 74250061000215534328.

(указывается ссылка на решение (управленческого документа) лица контролируемого (надзорного) органа и время составления документа, учетный номер документа проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:  
осуществления федерального государственного пожарного надзора

(указывается вид государственного контроля (надзора), вид государственного контроля в соответствии с единым реестром федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

1. Чернецова Наталья Леонидовна – начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Саткинскому и Катав-Ивановскому районам УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области (главный государственный инспектор Саткинского и Катав-Ивановского районов по пожарному надзору)

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должность инспектора (инспекторов, в том числе руководителем группы инспекторов), наименование (функционального) подразделения государственного пожарного надзора. При наличии инспектора (инспекторов) указывается наименование и территориальное местонахождение, учетный номер (инспекторской) единицы. Также указывается наименование (функционального) подразделения государственного пожарного надзора, адрес (или) адресные объекты проверки, вид государственного контроля (надзора), вид государственного контроля (надзора), вид государственного контроля (надзора))

4. Выездная проверка проведена в отношении:

соблюдения контролируемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с наименованием и видом контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. обл Челябинская, р-н Саткинский, п Чулковка, ул Центральная, Дом 19

(указывается адрес (местонахождение) места осуществления контролируемой (лицом) деятельности или адрес (местонахождение) объектов контроля, в которых контроль был осуществлен инспекцией)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ "САТКИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ" ИНН 7417002405, адрес регистрации юридического лица: 456928, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, САТКИНСКИЙ, П. ЧУЛКОВКА, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 19

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, от которого получено предписание, адрес организации (ее филиала, представительства, обособленного структурного подразделения), ответственная за соблюдение обязательных требований объекта контроля, и информация о персонале, которому вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «10» июль 2025 года, 14 час. 00 мин.

по «17» июль 2025 года, 12 час. 00 мин.

(указывается дата и время фактического начала выездной проверки, в случае если в время фактического начала выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

06 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в течение которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по выявленным нарушениям)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения главного корпуса. Место

выявления нарушения: Челябинская область, Саткинский муниципальный округ, п.Чулковка, ул Центральная, д 19 литер: А, а, а1,а2,а3

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 13 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушение обязательное требование:

О соблюдении при эксплуатации объекта защиты руководителем организации проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования

Срок устранения нарушения:

01.07.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

провести огнезащитную обработку деревянных конструкций чердачного помещения главного корпуса

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

акт проведения огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения главного корпуса

2. В главном корпусе в помещении склада аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, располагаются внутри складского помещения. Место выявления нарушения: Челябинская область, р-н Саткинский, п Чулковка, ул Центральная, д 19 литер: А, а, а1,а2,а3

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 293 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушение обязательное требование:

Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре.

Срок устранения нарушения:

01.07.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

в помещении склада аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, расположить вне складского помещения.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

акт выполненных работ

3. Руководитель организации не предоставил расчеты категорирования по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) складского назначения. Место выявления нарушения: Челябинская область, Саткинский муниципальный округ, п. Чулковка, ул. Центральная, 19 литер: А, а, а1,а2,а3

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 12 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушение обязательное требование:

Руководитель организации, в соответствии с главами 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности).

Срок устранения нарушения:

01.07.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

предоставить расчеты категорирования по взрывопожарной и пожарной опасности

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

предоставить расчеты категорирования по взрывопожарной и пожарной опасности

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Саткинскому и Катав-Ивановскому районам УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области (главный государственный инспектор Саткинского и Катав-Ивановского районов по пожарному надзору) Чернецова Наталья Леонидовна

(должность, фамилия, имя, отчество инспектора (руководителя группы инспекторов))



Чернецова Наталья Леонидовна - Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Саткинскому и Катав-Ивановскому районам УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области (главный государственный инспектор Саткинского и Катав-Ивановского районов по пожарному надзору), телефон: 83516143204, e-mail: chernecovanl@74.mchs.gov.ru

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(Фамилия, имя, отчество (полностью) должностного лица (полностью наименование должности, имени, фамилии, отчества лица или наименование должности должностного лица, наименование должности должностного лица, наименование должности должностного лица)

«12» часов «00» минут «14» июля 2028 г.

*И. И. Иванов*

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается адрес и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

